

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ № RU C-PT.ПБ37.В.00007/18

ЗАЯВИТЕЛЬ

Efapel-empresa fabril de produtos electricos S.A.
Адрес: 3200-355, SERPINS, Portugal, Португалия.
Телефон +351 239 970 135.

№ 0009976

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Efapel-empresa fabril de produtos electricos S.A.
Адрес: 3200-355, SERPINS, Portugal, Португалия.
Телефон +351 239 970 135.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.
Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабель-каналы и короба торговой марки EFAPEL для устройства электрических и телекоммуникационных сетей из термостойкого пластика с перегородками и крышками прямоугольного сечения, серии: 10, 13, 14, 16 (размеры сечений см. Приложение). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД2): 27.33.13.190

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3925 90 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонные электромонтажные. Требования пожарной безопасности» (п.п. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты об испытаниях: № 6131/РС, № 6132/РС, № 6133/РС, № 6134/РС, № 6135/РС, № 6136/РС, № 6137/РС, № 6138/РС, № 6139/РС, № 6140/РС, № 6141/РС, № 6142/РС, № 6143/РС, № 6144/РС, № 6145/РС от 11.12.2018 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
№ СДСГК RU.OC05.K05537 от 20.11.2018 г.

Место нанесения знака обращения на рынке: на изделия и в сопроводительной технической документации

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.12.2018 по 12.12.2023



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № № RU C-PT.ПБ37.В.00007/18

(обязательная сертификация)

№ 0008345

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53313-2009 (п.п. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 при групповой прокладке)	«Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности»	Кабель-каналы и короба торговой марки EFAPEL для устройства электрических и телекоммуникационных сетей из термостойкого пластика с перегородками и крышками прямоугольного сечения, серии: Серия 10 - Миниканалы сечением 12x7 мм, 16x10 мм, 20x12,5 мм, 32x16 мм, 40x12,5 мм, 40x16 мм, 60x16 мм, 75x20 мм, 32x12,5 мм, 50x20 мм; Кабельный плинтус сечением 110x20 мм; Напольные короба сечением 50x12 мм, 75x17 мм; Установочные короба сечением 110x34 мм, 110x50 мм, 90x50 мм, 180x50 мм; Серия 13 - Магистральные короба сечением 25x30 мм, 40x40 мм, 60x40 мм, 60x60 мм, 80x40 мм, 80x60 мм, 100x40 мм, 100x60 мм; Серия 16 - Модульные короба сечением 75x50 мм, 90x50 мм, 90x65 мм, 155x50 мм, 185x50 мм, 185x65 мм).
ГОСТ Р 53313-2009 (п.п. 5.1, 5.2, 5.3)	«Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности»	Кабель-каналы и короба торговой марки EFAPEL для устройства электрических и телекоммуникационных сетей из термостойкого пластика с перегородками и крышками прямоугольного сечения, Серия 14 - Перфорированные короба сечением 25x30 мм, 40x40 мм, 60x40 мм, 60x60 мм, 80x40 мм, 80x60 мм, 100x40 мм, 100x60 мм, 25x60 мм.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Signature]
Подпись

[Signature]
Подпись

В.А. Литвинов
инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков
инициалы, фамилия